

Verlegebestätigung von Niederspannungs-Kabelleitungen durch Dritte

Ausführende Firma: _____
Name Ort Straße/Nr.

Anschlußobjekt: _____
Name/ Objekt

_____ Ort Straße/Nr.

Verlegung

Kabeltype: _____

Verlegetiefe: _____ Kabellänge: _____ m

Bemerkung: _____

Verlegedatum: _____

Verlegt von (Name): _____

Isolationsmessung

Messgerät	Isolationswiderstand
Prüfer	Datum

Isolationsmessung: L1 – L2 L1 – PEN L1 – Erde PEN – Erde
 L2 – L3 L2 – PEN L2 – Erde
 L1 – L3 L3 – PEN L3 – Erde


Ungezählte Leitungen vor den Messeinrichtungen sind nach den jeweils gültigen ÖVE- Bestimmungen, den ÖNORMEN, sowie entsprechend den vom Netzbetreiber vorgegebenen Richtlinien auszuführen.

Die Farben der Adern sind gemäß ÖVE/ÖNORM E 8003 - "Gelb- Grün", "Braun", "Schwarz" und "Grau".

Lageplan Seite 2!

Lageplan mit Bemaßung:

Bei einer Querung: Schnittzeichnung!



**Hiermit bestätigen wir dem Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg
die ordnungsgemäße Verlegung von Hauptleitungskabeln nach ÖVE ÖVE E 8120 .**

Datum

Unterschrift, Firmenstempel